


図面番号 第 T-23043 号

設計番号 第 6-33-6423 号

JCAA K1301性能基準認定品

アサヒニューパット100 屋内端末処理図 (圧着形銅管端子仕様)

6600V CVT・EM-CET ケーブル用 (E-T/E-E 共用)



型番	導体断面積 (mm ²)	各部の寸法 (mm)													端子仕様
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	
NPAT-11TA	22	70	80	70	20	11	242	383	M6	3.5	17	23	8	7	圧着形
	38														
NPAT-12TA	60	80	90	70	φ14		254	392	M10	4	20	30	11	11	

住電機器システム株式会社

承認 審査 担当

H
S